

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 14/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,55	1,06	0,89	0,60		1								0,90	0,89
	01:00	2,33	1,21	0,80	0,32		1								0,82	0,82
	02:00	2,19	1,40	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	03:00	2,07	1,33	0,72	0,02		1								0,73	0,72
	04:00	2,06	1,32	0,72	0,02		1								0,72	0,72
	05:00	2,06	1,33	0,70	0,02		1								0,72	0,72
	06:00	2,29	1,24	0,78	0,26		1								0,80	0,80
	07:00	2,49	1,23	0,84	0,42		1								0,87	0,87
	08:00	2,54	1,12	0,74	0,68		1								0,88	0,89
	09:00	2,35	1,09	0,68	0,58		1								0,69	0,81
	10:00	2,28	1,08	0,63	0,57		1								0,64	0,76
	11:00	2,26	1,10	0,59	0,57		1								0,60	0,69
	12:00	2,28	1,11	0,59	0,57		1								0,60	0,69
	13:00	2,29	1,13	0,59	0,57		1								0,60	0,70
	14:00	2,29	1,13	0,59	0,57		1								0,60	0,70
	15:00	2,32	1,15	0,59	0,57		1								0,60	0,71
	16:00	2,50	1,33	0,59	0,57		1								0,60	0,86
	17:00	2,62	1,35	0,59	0,68		1								0,60	0,88
	18:00	3,01	1,37	0,59	1,05		1								0,60	0,87
	19:00	3,32	1,42	0,59	1,30		1								0,60	0,85
	20:00	3,39	1,16	0,59	1,64		1								0,60	0,87
	21:00	3,08	1,09	0,59	1,40		1								0,60	0,82
	22:00	2,90	1,14	0,59	1,17		1								0,60	0,81
	23:00	2,73	1,09	0,67	0,97		1								0,83	0,85

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ και δόθηκε χειροκίνητη εντολή στα ΑΠ από τις 08:45 - 23:00 λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ κα στη συνέχεια λόγω προβλημάτων επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης