

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 14/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,40	1,70	0,72	0,97	1									0,74	0,99
	01:00	2,87	1,79	0,35	0,73	1					1				0,44	0,84
	02:00	2,67	2,36	0,29	0,01	1					1				0,39	0,92
	03:00	2,55	2,13	0,42	0,00	1					1				0,43	0,89
	04:00	2,47	1,92	0,54	0,01	1					1				0,54	0,88
	05:00	2,52	1,81	0,71	0,01	1									0,72	0,92
	06:00	2,60	1,88	0,71	0,00	1									0,72	0,94
	07:00	2,90	2,05	0,84	0,01	1					1				0,90	0,98
	08:00	3,16	2,39	0,77	0,00	1					1				0,79	0,99
	09:00	3,12	2,42	0,71	0,00	1					1				0,79	0,99
	10:00	3,08	2,44	0,64	0,00	1					1				0,79	0,99
	11:00	2,94	1,98	0,71	0,25	1					1				0,79	0,98
	12:00	2,95	1,68	0,63	0,64	1									0,79	0,97
	13:00	2,93	1,48	0,65	0,80	1									0,79	0,98
	14:00	3,00	1,43	0,67	0,90	1									0,79	0,98
	15:00	2,91	1,24	0,67	1,00	1									0,79	0,95
	16:00	2,95	1,32	0,73	0,90	1									0,79	0,98
	17:00	3,04	1,27	0,76	1,00	1									0,79	0,98
	18:00	3,41	1,49	0,77	1,15	1									0,79	0,99
	19:00	3,85	1,53	0,77	1,55	1									0,79	0,99
	20:00	4,38	1,71	0,77	1,89	1									0,79	0,99
	21:00	4,35	1,67	0,77	1,90	1									0,79	0,99
	22:00	4,16	1,68	0,78	1,71	1									0,79	0,99
	23:00	3,80	1,78	0,78	1,24	1									0,79	0,99

Παρατηρήσεις

Έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Πλύσιμο της G1 1:15 - 2:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης