

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 14/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,33	1,89	0,42	0,02	1						1			0,44	0,86
	01:00	2,10	1,66	0,42	0,02	1									0,44	0,85
	02:00	1,98	1,54	0,42	0,02	1									0,44	0,82
	03:00	1,96	1,54	0,39	0,02	1									0,40	0,81
	04:00	1,93	1,53	0,38	0,02	1									0,39	0,81
	05:00	1,94	1,55	0,38	0,02	1									0,39	0,81
	06:00	2,10	1,70	0,38	0,02	1									0,39	0,84
	07:00	2,31	1,91	0,38	0,02	1									0,39	0,89
	08:00	2,42	2,02	0,38	0,02	1						1			0,39	0,91
	09:00	2,51	2,11	0,38	0,02	1						1			0,39	0,93
	10:00	2,41	2,01	0,38	0,02	1						1			0,39	0,90
	11:00	2,48	2,08	0,38	0,02	1						1			0,39	0,91
	12:00	2,51	2,11	0,38	0,02	1						1			0,39	0,92
	13:00	2,50	2,10	0,38	0,02	1						1			0,39	0,92
	14:00	2,47	2,07	0,38	0,02	1						1			0,39	0,91
	15:00	2,35	1,95	0,38	0,02	1						1			0,40	0,89
	16:00	2,25	1,81	0,42	0,02	1						1			0,44	0,85
	17:00	2,29	1,85	0,42	0,02	1						1			0,44	0,87
	18:00	2,48	2,04	0,42	0,02	1						1			0,44	0,92
	19:00	2,73	2,29	0,42	0,02	1						1			0,44	0,97
	20:00	2,94	2,49	0,42	0,02	1						1			0,44	0,98
	21:00	2,90	2,46	0,42	0,02	1						1			0,44	0,99
	22:00	2,89	2,44	0,42	0,02	1						1			0,44	0,98
	23:00	2,52	2,08	0,42	0,02	1						1			0,44	0,93

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Από τις 03:30 - 15:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης