

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 14/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,45	1,62	0,04	1,79		1								0,86	0,86
	01:00	3,06	1,45	0,08	1,53		1								0,79	0,80
	02:00	2,82	1,51	0,12	1,20		1								0,82	0,81
	03:00	2,67	1,55	0,10	1,02		1								0,82	0,82
	04:00	2,61	1,71	0,07	0,83		1								0,87	0,88
	05:00	2,65	1,78	0,04	0,82		1								0,89	0,90
	06:00	2,82	1,65	0,08	1,08		1								0,86	0,86
	07:00	3,36	1,60	0,15	1,61		1								0,89	0,89
	08:00	3,79	1,60	0,31	1,88		1								0,96	0,96
	09:00	4,12	1,70	0,35	2,07		1								0,98	0,98
	10:00	4,34	1,60	0,41	2,33		1								0,98	0,98
	11:00	4,31	1,55	0,43	2,33		1								0,98	0,98
	12:00	4,31	1,97	0,40	1,94		1				1				0,97	0,97
	13:00	4,41	2,10	0,39	1,93		1				1				0,98	0,98
	14:00	4,37	2,07	0,38	1,93		1				1				0,97	0,97
	15:00	4,25	1,91	0,32	2,03		1				1				0,96	0,96
	16:00	4,42	2,24	0,15	2,03		1				1				0,95	0,95
	17:00	4,67	2,16	0,19	2,32		1				1				0,94	0,94
	18:00	5,01	1,92	0,28	2,80		1				1				0,92	0,92
	19:00	5,01	1,84	0,34	2,83		1				1				0,83	0,96
	20:00	4,91	2,11	0,17	2,63		1				1				0,54	0,93
	21:00	4,61	2,19	0,08	2,34		1				1				0,92	0,92
	22:00	4,32	2,19	0,10	2,03		1				1				0,92	0,92
	23:00	3,94	1,96	0,14	1,83		1				1				0,85	0,85

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης