

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 15/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,88	2,50	0,04	0,35	1	1						1		0,20	0,42
	01:00	2,58	1,95	0,03	0,61	1	1								0,38	0,67
	02:00	2,39	1,84	0,01	0,54	1	1								0,27	0,43
	03:00	2,31	1,84	0,07	0,40	1	1								0,21	0,34
	04:00	2,28	1,78	0,10	0,41	1	1								0,26	0,42
	05:00	2,35	1,71	0,23	0,40	1	1								0,31	0,50
	06:00	2,56	2,11	0,31	0,14	1	1								0,38	0,68
	07:00	2,96	2,65	0,31	0,00	1	1								0,39	0,69
	08:00	3,17	2,86	0,32	0,00	1					1	1			0,39	0,70
	09:00	3,34	3,08	0,27	0,00	1					1	1			0,39	0,72
	10:00	3,45	3,13	0,32	0,00	1					1	1			0,39	0,72
	11:00	3,49	3,27	0,22	0,00	1	1				1				0,36	0,65
	12:00	3,40	3,21	0,19	0,00	1	1				1				0,19	0,45
	13:00	3,37	3,13	0,25	0,00	1	1				1				0,25	0,43
	14:00	3,40	3,11	0,29	0,00	1	1								0,36	0,62
	15:00	3,51	3,14	0,37	0,00	1	1								0,39	0,68
	16:00	2,93	1,85	0,36	0,72	1	1								0,37	0,68
	17:00	2,82	1,14	0,36	1,32	1	1								0,39	0,77
	18:00	2,84	0,86	0,32	1,66	1	1								0,39	0,85
	19:00	2,88	0,81	0,37	1,70	1	1								0,39	0,85
	20:00	2,71	0,67	0,27	1,77	1	1								0,39	0,83
	21:00	2,71	0,85	0,31	1,55	1	1								0,39	0,82
	22:00	2,73	1,13	0,32	1,27	1	1								0,39	0,84
	23:00	2,40	0,88	0,31	1,21	1	1								0,39	0,82

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Ένταξη της G2 για δοκιμές στη μονάδα. Λόγω κακοκαιρίας δόθηκε μικρότερο πρόγραμμα στον ΥΒΣ. Ο ΥΒΣ έμεινε εκτός από τις 6:18- 16:31 λόγω εργασιών στη γραμμή. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 11:53-13:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης