

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 15/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,46	1,02	0,84	0,59		1								0,86	0,86
	01:00	2,25	1,46	0,47	0,33		1								0,79	0,79
	02:00	2,08	1,27	0,44	0,37		1								0,73	0,73
	03:00	1,96	1,29	0,64	0,03		1								0,69	0,68
	04:00	1,97	1,26	0,69	0,02		1								0,69	0,69
	05:00	1,98	1,27	0,69	0,02		1								0,69	0,69
	06:00	2,04	1,18	0,62	0,24		1								0,63	0,71
	07:00	2,23	1,22	0,59	0,42		1								0,60	0,78
	08:00	2,36	1,34	0,59	0,42		1								0,60	0,82
	09:00	2,39	1,19	0,59	0,60		1								0,60	0,83
	10:00	2,44	1,13	0,59	0,72		1								0,60	0,83
	11:00	2,35	1,13	0,59	0,62		1								0,60	0,81
	12:00	2,36	1,14	0,59	0,62		1								0,60	0,82
	13:00	2,39	1,13	0,59	0,67		1								0,60	0,82
	14:00	2,35	1,09	0,59	0,66		1								0,60	0,80
	15:00	2,36	1,05	0,59	0,72		1								0,60	0,79
	16:00	2,31	1,18	0,59	0,55		1								0,60	0,81
	17:00	2,55	1,24	0,59	0,72		1								0,60	0,88
	18:00	2,83	1,13	0,59	1,11		1								0,60	0,86
	19:00	3,15	1,14	0,59	1,41		1								0,60	0,88
	20:00	3,24	1,13	0,59	1,52		1								0,60	0,88
	21:00	2,94	1,11	0,66	1,18		1								0,66	0,90
	22:00	2,78	1,07	0,70	1,02		1								0,70	0,88
	23:00	2,47	1,05	0,70	0,73		1								0,70	0,85

Παρατηρήσεις

Έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 06:36 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και υπήρχαν προβλήματα επικοινωνίας..

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης