

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 15/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,30	1,75	0,75	0,80	1									0,79	0,98
	01:00	3,03	1,71	0,72	0,60	1									0,79	0,98
	02:00	2,68	1,74	0,54	0,40	1									0,79	0,96
	03:00	2,54	1,96	0,17	0,41	1									0,79	0,93
	04:00	2,48	1,85	0,22	0,41	1									0,79	0,91
	05:00	2,40	1,84	0,16	0,40	1									0,79	0,90
	06:00	2,52	2,04	0,08	0,40	1					1				0,73	0,78
	07:00	2,71	2,60	0,10	0,02	1					1				0,93	0,94
	08:00	2,94	2,80	0,14	0,00	1					1		1		0,83	0,79
	09:00	3,04	2,95	0,09	0,00	1							1		0,80	0,80
	10:00	2,94	2,83	0,10	0,00	1							1		0,70	0,70
	11:00	2,99	2,94	0,04	0,00	1							1		0,74	0,74
	12:00	2,97	2,71	0,01	0,25	1							1		0,59	0,62
	13:00	2,95	1,84	0,01	1,10	1					1				0,82	0,81
	14:00	2,93	1,68	0,05	1,20	1									0,86	0,86
	15:00	2,86	1,68	0,17	1,01	1									0,91	0,92
	16:00	2,93	1,71	0,22	1,00	1									0,95	0,95
	17:00	2,97	1,78	0,20	0,99	1									0,96	0,97
	18:00	3,24	1,85	0,19	1,20	1									0,98	0,98
	19:00	3,70	1,59	0,41	1,69	1									0,97	0,97
	20:00	4,09	1,64	0,35	2,10	1									0,97	0,97
	21:00	4,23	1,84	0,28	2,11	1									0,99	0,99
	22:00	4,05	1,83	0,31	1,91	1									0,98	0,98
	23:00	3,70	1,83	0,09	1,79	1									0,96	0,96

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 06:20 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης