

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 15/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,31	1,87	0,42	0,02	1						1			0,44	0,86
	01:00	2,08	1,64	0,42	0,02	1						1			0,44	0,74
	02:00	1,98	1,54	0,42	0,02	1									0,44	0,81
	03:00	1,94	1,50	0,42	0,02	1									0,44	0,80
	04:00	1,90	1,46	0,42	0,02	1									0,44	0,79
	05:00	1,94	1,50	0,42	0,02	1									0,44	0,80
	06:00	2,05	1,60	0,42	0,02	1									0,44	0,82
	07:00	2,33	1,88	0,42	0,02	1									0,44	0,88
	08:00	2,40	1,96	0,42	0,02	1									0,44	0,90
	09:00	2,47	2,11	0,34	0,02	1						1			0,44	0,91
	10:00	2,54	2,23	0,29	0,02	1						1			0,44	0,93
	11:00	2,49	2,18	0,29	0,02	1						1			0,44	0,92
	12:00	2,53	2,32	0,19	0,02	1						1			0,44	0,93
	13:00	2,52	2,38	0,12	0,02	1						1			0,44	0,92
	14:00	2,48	2,35	0,12	0,01	1						1			0,44	0,91
	15:00	2,48	2,38	0,10	0,00	1						1			0,44	0,91
	16:00	2,39	2,38	0,01	0,00	1						1			0,44	0,89
	17:00	2,54	2,54	0,00	0,00	1						1			0,44	0,92
	18:00	2,63	2,63	0,00	0,00	1						1			0,44	0,94
	19:00	2,69	2,69	0,00	0,00	1						1			0,44	0,95
	20:00	2,71	2,69	0,02	0,00	1						1			0,44	0,96
	21:00	2,62	2,52	0,10	0,01	1						1			0,44	0,95
	22:00	2,49	2,37	0,10	0,02	1						1			0,44	0,92
	23:00	2,45	2,31	0,11	0,02	1						1			0,44	0,90

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης