

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 15/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,87	1,95	0,42	0,50		1					1			0,44	0,98
	01:00	2,64	1,72	0,42	0,50		1								0,44	0,95
	02:00	2,48	2,05	0,42	0,01		1					1			0,44	0,98
	03:00	2,36	1,94	0,42	0,00		1					1			0,44	0,97
	04:00	2,36	1,94	0,42	0,00		1					1			0,44	0,96
	05:00	2,28	1,86	0,42	0,00		1					1			0,44	0,93
	06:00	2,28	1,86	0,42	0,00		1					1			0,44	0,92
	07:00	2,55	2,13	0,42	0,00		1					1			0,44	0,98
	08:00	2,68	2,27	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	09:00	2,86	2,35	0,42	0,09		1					1			0,44	0,99
	10:00	2,99	2,17	0,42	0,40		1					1			0,44	0,99
	11:00	3,13	2,23	0,42	0,48		1					1			0,44	0,99
	12:00	3,17	2,16	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	13:00	3,28	2,27	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	14:00	3,19	2,17	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	15:00	2,93	1,92	0,42	0,60		1					1			0,44	0,97
	16:00	2,87	1,85	0,42	0,60		1					1			0,44	0,95
	17:00	2,92	1,91	0,42	0,60		1					1			0,44	0,95
	18:00	3,07	2,05	0,42	0,60		1					1			0,44	0,98
	19:00	3,17	2,16	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	20:00	3,23	2,21	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	21:00	3,47	2,45	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	22:00	3,31	2,29	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	23:00	2,96	2,13	0,42	0,40		1					1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Λόγω δυνατότητας παραγωγής του ΥΒΣ, σε συνεννόηση με το ΤΣΠ, μπήκε σε λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης