

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 15/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,51	2,14	0,02	1,35		1				1				0,85	0,85
	01:00	3,13	2,06	0,05	1,03		1				1				0,80	0,80
	02:00	2,85	1,71	0,51	0,64		1				1				0,69	0,82
	03:00	2,69	1,89	0,28	0,53		1				1				0,58	0,76
	04:00	2,64	1,94	0,17	0,53		1				1				0,58	0,73
	05:00	2,09	1,64	0,03	0,43		1				1				0,58	0,57
	06:00	2,55	2,51	0,01	0,03	1	1								0,62	0,33
	07:00	2,80	2,77	0,00	0,03	1	1								0,63	0,46
	08:00	3,21	2,84	0,04	0,33	1	1								0,55	0,54
	09:00	3,71	2,82	0,05	0,84	1	1								0,79	0,80
	10:00	4,04	2,90	0,08	1,05	1	1								0,97	0,96
	11:00	4,04	2,77	0,15	1,13	1	1								0,73	0,72
	12:00	3,79	2,06	0,20	1,52		1								0,87	0,88
	13:00	3,61	1,59	0,24	1,78		1								0,91	0,91
	14:00	3,45	1,54	0,32	1,60		1								0,94	0,94
	15:00	3,40	1,65	0,22	1,53		1								0,94	0,94
	16:00	3,58	1,66	0,18	1,74		1								0,90	0,90
	17:00	4,07	1,43	0,17	2,47		1								0,87	0,87
	18:00	4,75	1,61	0,33	2,82		1								0,96	0,96
	19:00	4,86	1,57	0,46	2,83		1								0,98	0,98
	20:00	4,72	1,41	0,48	2,83		1								0,66	0,96
	21:00	4,53	1,49	0,31	2,73		1								0,59	0,94
	22:00	4,17	1,29	0,47	2,41		1								0,59	0,92
	23:00	3,78	1,19	0,55	2,04		1								0,59	0,91

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία. Σημειώθηκε γενική διακοπή μεταξύ 5:48-6:08

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης