


ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 16/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,08	1,81	0,22	1,05	1	1								0,27	0,66
	01:00	2,75	1,78	0,21	0,76	1	1								0,31	0,73
	02:00	2,53	1,86	0,19	0,49	1	1								0,38	0,67
	03:00	2,41	1,75	0,26	0,40	1	1								0,37	0,62
	04:00	2,37	1,68	0,29	0,40	1	1								0,38	0,65
	05:00	2,37	2,03	0,20	0,13	1	1								0,31	0,50
	06:00	2,56	2,29	0,27	0,00	1	1								0,38	0,70
	07:00	2,95	2,76	0,19	0,00	1	1								0,38	0,65
	08:00	3,24	3,08	0,15	0,00	1	1								0,39	0,69
	09:00	3,34	3,13	0,20	0,00	1	1								0,33	0,55
	10:00	3,33	3,06	0,26	0,00	1							1		0,37	0,61
	11:00	3,12	2,89	0,23	0,00	1							1		0,30	0,49
	12:00	3,05	2,76	0,28	0,00	1							1		0,28	0,46
	13:00	3,14	2,80	0,34	0,00	1							1		0,34	0,55
	14:00	3,28	2,91	0,37	0,00	1							1		0,38	0,63
	15:00	3,39	3,01	0,38	0,00	1							1		0,39	0,66
	16:00	3,64	3,24	0,38	0,02	1							1		0,39	0,71
	17:00	3,97	3,38	0,35	0,25	1							1		0,36	0,69
	18:00	3,55	2,18	0,37	1,00	1	1								0,38	0,67
	19:00	3,47	2,01	0,38	1,08	1	1								0,38	0,66
	20:00	2,94	1,12	0,36	1,46	1					1				0,37	0,61
	21:00	2,62	0,75	0,35	1,52	1					1				0,36	0,58
	22:00	2,13	0,15	0,31	1,67	1					1				0,32	0,56
	23:00	1,80	-0,16	0,38	1,58	1									0,39	0,77

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Ενταξη της G2 για δοκιμές στη μονάδα. Πλύσιμο της G1 από 0:20 - 01:00. Από τις 06:00 γίνονται δοκιμές στη γραμμή του ΥΒΣ. Από τις 17:20 ο ΥΒΣ ξεκίνησε να παράγει με τοπικό χειρισμό, σε συνεννόηση με τον ΤΣΠ λόγω απώλειας επικοινωνίας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης