

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 16/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,29	1,17	0,70	0,43		1								0,70	0,80
	01:00	2,09	1,03	0,69	0,37		1								0,70	0,72
	02:00	1,97	1,25	0,69	0,03		1								0,69	0,69
	03:00	1,91	1,22	0,66	0,02		1								0,67	0,67
	04:00	1,90	1,22	0,66	0,02		1								0,67	0,67
	05:00	1,87	1,20	0,65	0,02		1								0,66	0,66
	06:00	1,93	1,25	0,66	0,02		1								0,66	0,67
	07:00	2,05	1,20	0,59	0,26		1								0,60	0,72
	08:00	2,14	1,22	0,59	0,32		1								0,60	0,75
	09:00	2,26	1,14	0,59	0,54		1								0,60	0,79
	10:00	2,44	1,24	0,59	0,61		1								0,60	0,85
	11:00	2,38	1,18	0,59	0,61		1								0,60	0,83
	12:00	2,44	1,17	0,59	0,67		1								0,60	0,84
	13:00	2,63	1,23	0,59	0,81		1								0,60	0,89
	14:00	2,44	1,04	0,59	0,81		1								0,60	0,81
	15:00	2,29	1,06	0,59	0,63		1								0,60	0,75
	16:00	2,34	1,12	0,59	0,62		1								0,60	0,80
	17:00	2,47	1,25	0,59	0,62		1								0,60	0,86
	18:00	2,72	1,33	0,59	0,79		1								0,60	0,92
	19:00	2,99	1,09	0,59	1,30		1								0,60	0,85
	20:00	3,01	1,09	0,59	1,32		1								0,60	0,85
	21:00	2,90	1,09	0,59	1,22		1								0,60	0,85
	22:00	2,70	0,93	0,59	1,18		1								0,60	0,82
	23:00	2,43	1,00	0,59	0,84		1								0,60	0,80

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Δόθηκε χειροκίνητη εντολή στα ΑΠ μέχρι τις 02:33 και από τις 07:20 λόγω προβλημάτων επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης