

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 16/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,23	1,82	0,14	1,27	1									0,97	0,98
	01:00	2,77	1,81	0,34	0,62	1									0,96	0,96
	02:00	2,55	2,25	0,28	0,02	1					1				0,89	0,89
	03:00	2,40	2,14	0,26	0,01	1					1				0,84	0,84
	04:00	2,36	1,93	0,42	0,01	1					1				0,82	0,82
	05:00	2,36	1,94	0,43	0,00	1					1				0,83	0,82
	06:00	2,43	2,08	0,36	0,00	1					1				0,85	0,85
	07:00	2,66	2,46	0,20	0,00	1					1				0,93	0,93
	08:00	2,87	2,67	0,19	0,00	1					1				0,98	0,98
	09:00	2,88	2,61	0,27	0,00	1					1				0,98	0,98
	10:00	2,86	2,62	0,23	0,00	1					1				0,98	0,98
	11:00	2,81	2,49	0,32	0,00	1					1				0,97	0,97
	12:00	2,90	1,65	0,39	0,86	1									0,89	0,88
	13:00	2,89	1,43	0,45	1,00	1									0,93	0,93
	14:00	2,83	1,28	0,56	0,99	1									0,91	0,91
	15:00	2,78	1,20	0,58	1,00	1									0,87	0,88
	16:00	2,68	1,39	0,57	0,71	1									0,93	0,94
	17:00	2,83	1,53	0,50	0,80	1									0,98	0,98
	18:00	2,97	1,32	0,56	1,10	1									0,93	0,92
	19:00	3,15	1,53	0,53	1,10	1									0,97	0,97
	20:00	3,79	1,57	0,53	1,69	1									0,82	0,98
	21:00	3,95	1,42	0,62	1,91	1									0,69	0,98
	22:00	3,65	1,59	0,54	1,52	1									0,69	0,98
	23:00	3,42	1,70	0,41	1,31	1									0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Από τις 20:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης