

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 16/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,27	1,95	0,30	0,02	1						1			0,44	0,84
	01:00	2,06	1,74	0,30	0,02	1						1			0,32	0,64
	02:00	1,97	1,80	0,15	0,02	1									0,30	0,69
	03:00	1,92	1,63	0,28	0,02	1									0,40	0,77
	04:00	1,91	1,47	0,43	0,02	1									0,44	0,79
	05:00	1,92	1,48	0,42	0,02	1									0,44	0,79
	06:00	2,07	1,63	0,42	0,02	1									0,44	0,83
	07:00	2,34	1,90	0,42	0,02	1									0,44	0,88
	08:00	2,48	2,04	0,42	0,02	1						1			0,44	0,92
	09:00	2,56	2,12	0,42	0,02	1						1			0,44	0,93
	10:00	2,60	2,16	0,42	0,02	1						1			0,44	0,94
	11:00	2,67	2,24	0,42	0,02	1						1			0,44	0,95
	12:00	2,54	2,12	0,42	0,00	1						1			0,44	0,92
	13:00	2,68	2,33	0,35	0,00	1						1			0,44	0,95
	14:00	2,59	2,42	0,17	0,00	1						1			0,23	0,90
	15:00	1,97	1,79	0,18	0,00	1						1			0,20	0,65
	16:00	1,90	1,71	0,19	0,00	1									0,20	0,63
	17:00	2,26	2,07	0,19	0,00	1					1	1			0,20	0,75
	18:00	2,47	2,27	0,19	0,01	1					1	1			0,20	0,83
	19:00	2,92	2,72	0,19	0,02	1					1	1			0,20	0,97
	20:00	3,24	3,03	0,19	0,02	1					1	1			0,20	0,99
	21:00	3,36	3,15	0,19	0,02	1					1	1			0,20	0,99
	22:00	3,06	2,86	0,19	0,02	1					1	1			0,20	0,96
	23:00	2,69	2,49	0,19	0,02	1					1	1			0,20	0,72

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Από τις 01:10 - 03:15 και από τις 14:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης