

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 16/2/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	3,34	1,36	0,51	1,47		1								0,64	0,95	
	01:00	2,99	1,51	0,36	1,13		1								0,64	0,93	
	02:00	2,72	1,52	0,27	0,93		1								0,64	0,89	
	03:00	2,60	1,63	0,14	0,83		1								0,64	0,87	
	04:00	2,52	1,51	0,18	0,83		1								0,64	0,83	
	05:00	2,49	1,41	0,26	0,83		1								0,64	0,81	
	06:00	2,59	1,54	0,23	0,83		1								0,64	0,86	
	07:00	2,74	1,60	0,28	0,86		1								0,64	0,92	
	08:00	3,02	1,65	0,34	1,03		1								0,64	0,96	
	09:00	3,52	1,65	0,42	1,45		1								0,64	0,98	
	10:00	3,89	1,65	0,54	1,70		1								0,61	0,98	
	11:00	4,07	1,71	0,46	1,90		1				1				0,49	0,96	
	12:00	4,24	1,82	0,44	1,99		1				1				0,45	0,96	
	13:00	4,46	2,17	0,36	1,93		1				1				0,45	0,99	
	14:00	4,43	2,13	0,38	1,93		1				1				0,45	0,98	
	15:00	4,20	1,74	0,44	2,02		1				1				0,45	0,93	
	16:00	3,96	2,15	0,42	1,39	1	1								0,47	0,93	
	17:00	4,26	2,82	0,41	1,03	1	1								0,50	0,98	
	18:00	4,44	2,94	0,39	1,11	1	1								0,50	0,99	
	19:00	4,63	2,77	0,48	1,39	1	1	1							0,50	0,99	
	20:00	4,47	2,56	0,47	1,43	1	1								0,50	0,99	
	21:00	4,23	2,42	0,43	1,38	1	1								0,50	0,96	
	22:00	3,83	2,33	0,28	1,22	1	1								0,50	0,82	
	23:00	3,46	1,84	0,49	1,13	1	1	1							0,50	0,71	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης