

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 17/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,80	0,36	0,36	1,09	1									0,36	0,60
	01:00	1,94	0,94	0,38	0,62	1									0,39	0,72
	02:00	1,79	0,83	0,38	0,57	1									0,39	0,75
	03:00	1,85	1,10	0,38	0,37	1									0,39	0,78
	04:00	1,84	1,09	0,38	0,37	1									0,39	0,77
	05:00	1,89	1,15	0,38	0,37	1									0,39	0,79
	06:00	2,07	1,31	0,38	0,38	1									0,39	0,83
	07:00	2,02	0,80	0,38	0,85	1									0,39	0,82
	08:00	2,00	0,46	0,38	1,16	1									0,39	0,81
	09:00	3,09	1,48	0,38	1,23	1									0,39	0,91
	10:00	3,08	1,47	0,38	1,23	1									0,39	0,95
	11:00	3,06	1,37	0,37	1,33	1									0,37	0,96
	12:00	3,04	1,63	0,38	1,04	1									0,38	0,98
	13:00	3,12	1,71	0,38	1,03	1									0,39	0,99
	14:00	3,23	1,83	0,38	1,03	1									0,39	0,99
	15:00	3,20	1,82	0,27	1,11	1									0,28	0,79
	16:00	3,49	1,77	0,25	1,47		1								0,25	0,98
	17:00	3,97	1,79	0,28	1,91		1								0,28	0,99
	18:00	4,35	1,87	0,28	2,20		1								0,28	0,99
	19:00	4,44	1,83	0,28	2,33		1								0,28	0,99
	20:00	4,33	1,71	0,29	2,33		1								0,29	0,99
	21:00	4,00	1,65	0,30	2,05	1									0,30	0,97
	22:00	3,70	1,58	0,37	1,74	1									0,38	0,99
	23:00	3,39	1,48	0,38	1,53	1									0,39	0,99

Παρατηρήσεις

Λόγω δοκιμών στη μονάδα G2 από τις 15:35 - 21:22 έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ. Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης