

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 17/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,16	0,96	0,47	0,72		1								0,60	0,70
	01:00	2,00	1,06	0,51	0,43		1								0,60	0,68
	02:00	1,84	1,74	0,07	0,03		1								0,63	0,64
	03:00	1,77	1,71	0,03	0,02		1								0,62	0,62
	04:00	1,77	1,72	0,04	0,02		1								0,62	0,62
	05:00	1,78	1,69	0,08	0,01		1								0,62	0,62
	06:00	1,95	1,70	0,01	0,24		1								0,67	0,68
	07:00	2,29	1,88	0,01	0,40		1								0,68	0,64
	08:00	2,50	1,71	0,01	0,78								1		0,70	0,70
	09:00	2,58	1,66	0,00	0,92								1		0,70	0,70
	10:00	2,55	1,53	0,01	1,02								1		0,65	0,65
	11:00	2,43	1,28	0,03	1,12								1		0,56	0,56
	12:00	2,50	1,24	0,16	1,10								1		0,57	0,57
	13:00	2,49	1,18	0,39	0,92								1		0,51	0,54
	14:00	2,39	1,23	0,21	0,95								1		0,49	0,49
	15:00	2,32	1,31	0,29	0,72								1		0,45	0,48
	16:00	2,35	1,35	0,27	0,72								1		0,45	0,50
	17:00	2,48	1,55	0,12	0,81								1		0,45	0,53
	18:00	2,89	1,42	0,23	1,24								1		0,45	0,58
	19:00	3,35	1,38	0,34	1,62								1		0,45	0,65
	20:00	3,35	1,29	0,44	1,62								1		0,45	0,67
	21:00	3,19	1,26	0,44	1,49								1		0,45	0,69
	22:00	2,93	1,23	0,43	1,27								1		0,45	0,73
	23:00	2,61	1,27	0,45	0,90								1		0,45	0,68

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 02:12 και από τις 13:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης