

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 17/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,96	1,56	0,39	1,01	1									0,69	0,96
	01:00	2,61	1,77	0,41	0,43	1									0,69	0,94
	02:00	2,30	2,17	0,13	0,01	1					1	1			0,26	0,51
	03:00	2,25	1,92	0,33	0,00	1									0,77	0,78
	04:00	2,18	1,90	0,28	0,00	1									0,76	0,76
	05:00	2,20	1,95	0,25	0,00	1									0,77	0,77
	06:00	2,26	2,09	0,17	0,00	1					1				0,77	0,77
	07:00	2,47	2,31	0,16	0,00	1					1				0,86	0,86
	08:00	2,70	2,60	0,10	0,00	1					1	1			0,79	0,79
	09:00	2,80	2,78	0,02	0,00	1					1				0,97	0,98
	10:00	2,80	2,80	0,00	0,00	1					1				0,97	0,97
	11:00	2,86	2,86	0,00	0,00	1					1				0,98	0,98
	12:00	2,91	2,91	0,00	0,00	1					1	1			0,89	0,88
	13:00	2,97	2,97	0,00	0,00	1					1	1			0,92	0,92
	14:00	2,99	2,73	0,00	0,26	1					1				0,92	0,91
	15:00	2,89	2,14	0,00	0,74	1					1				0,76	0,76
	16:00	2,85	1,85	0,00	1,00	1									0,87	0,87
	17:00	2,89	1,89	0,00	1,00	1									0,93	0,93
	18:00	3,03	2,02	0,01	1,00	1					1				0,89	0,89
	19:00	3,47	1,99	0,00	1,48	1					1				0,78	0,78
	20:00	3,79	1,90	0,00	1,88	1					1				0,83	0,83
	21:00	3,68	1,78	0,00	1,90	1					1				0,83	0,83
	22:00	3,65	1,94	0,00	1,70	1									0,96	0,96
	23:00	3,36	2,05	0,00	1,31	1					1				0,82	0,82

Παρατηρήσεις

Μέχρι τις 03:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Πλύσιμο της G1 02:00-02:50 και 08:05 - 08:38.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης