

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 17/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,41	2,21	0,19	0,02	1					1				0,20	0,85
	01:00	2,21	2,00	0,19	0,02	1					1				0,20	0,71
	02:00	2,13	1,92	0,19	0,02	1					1				0,20	0,66
	03:00	2,08	1,87	0,19	0,02	1									0,20	0,73
	04:00	2,00	1,79	0,19	0,02	1									0,20	0,70
	05:00	2,06	1,85	0,19	0,02	1									0,20	0,72
	06:00	2,14	1,93	0,19	0,02	1									0,20	0,75
	07:00	2,33	2,12	0,19	0,02	1					1				0,20	0,81
	08:00	2,65	2,48	0,16	0,02	1					1				0,20	0,93
	09:00	2,75	2,59	0,14	0,02	1					1				0,24	0,96
	10:00	2,81	2,65	0,15	0,02	1					1				0,44	0,98
	11:00	2,86	2,68	0,16	0,02	1					1				0,44	0,98
	12:00	2,84	2,81	0,01	0,02	1					1				0,44	0,98
	13:00	2,56	2,50	0,04	0,02	1					1				0,44	0,93
	14:00	2,33	2,28	0,02	0,02	1					1				0,44	0,87
	15:00	2,28	2,22	0,04	0,02	1					1				0,44	0,85
	16:00	2,15	2,09	0,04	0,01	1					1				0,44	0,78
	17:00	2,11	2,10	0,00	0,00	1					1				0,44	0,75
	18:00	2,23	2,22	0,00	0,01	1					1				0,44	0,82
	19:00	2,29	2,29	0,00	0,01	1					1				0,44	0,85
	20:00	2,55	2,50	0,03	0,02	1					1				0,44	0,93
	21:00	2,70	2,62	0,06	0,02	1					1				0,44	0,96
	22:00	2,47	2,38	0,08	0,02	1					1				0,44	0,90
	23:00	2,76	2,73	0,01	0,02	1					1				0,44	0,97

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Μέχρι τις 10:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης