

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 17/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,15	0,99	0,32	0,84	1									0,50	0,46
	01:00	2,62	2,30	0,32	0,00	1							1		0,50	0,11
	02:00	2,41	2,30	0,10	0,00	1							1		0,50	0,08
	03:00	2,27	2,03	0,25	0,00	1							1		0,50	0,16
	04:00	2,27	2,02	0,25	0,00	1					1				0,45	0,44
	05:00	2,26	1,94	0,32	0,00	1					1				0,43	0,43
	06:00	2,51	1,88	0,63	0,00	1					1				0,64	0,66
	07:00	3,02	2,36	0,66	0,00	1					1		1		0,79	0,74
	08:00	3,43	2,81	0,62	0,00	1					1		1		0,77	0,79
	09:00	3,53	2,96	0,57	0,00	1							1		0,59	0,57
	10:00	3,71	3,19	0,52	0,00	1							1		0,75	0,76
	11:00	3,84	3,36	0,49	0,00	1							1		0,76	0,77
	12:00	3,83	3,10	0,53	0,21	1							1		0,62	0,60
	13:00	3,75	1,61	0,52	1,62	1									0,97	0,98
	14:00	3,75	1,44	0,40	1,92	1									0,94	0,94
	15:00	3,80	1,41	0,46	1,93	1									0,95	0,95
	16:00	3,95	1,71	0,22	2,03	1									0,97	0,97
	17:00	4,16	2,02	0,11	2,03	1					1				0,95	0,95
	18:00	4,55	2,38	0,14	2,03	1					1				0,94	0,95
	19:00	4,72	2,52	0,08	2,12		1				1				0,98	0,98
	20:00	4,72	2,55	0,04	2,13		1				1				0,98	0,98
	21:00	4,46	2,45	0,00	2,01		1				1				0,97	0,97
	22:00	4,13	2,42	0,00	1,71		1				1				0,94	0,94
	23:00	3,59	2,27	0,00	1,31		1				1				0,89	0,89

Παρατηρήσεις

Σημειώθηκε γενική διακοπή μεταξύ 00:37-00:49 λόγω απώλειας της διασυνδετικής γραμμής του ΥΒΕ από κεραυνόπτωση και έντονη κακοκαιρία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης