

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 18/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,95	1,39	0,38	1,18	1									0,39	0,98
	01:00	2,63	1,33	0,38	0,93	1									0,39	0,95
	02:00	2,36	1,53	0,38	0,45	1									0,39	0,89
	03:00	2,25	1,54	0,34	0,38	1									0,34	0,67
	04:00	2,22	1,56	0,29	0,38		1								0,29	0,50
	05:00	2,22	1,47	0,38	0,38	1									0,39	0,86
	06:00	2,36	1,63	0,38	0,35	1									0,39	0,89
	07:00	2,49	1,68	0,38	0,43	1									0,39	0,91
	08:00	2,78	1,57	0,38	0,83	1									0,39	0,96
	09:00	2,94	1,63	0,38	0,93	1									0,39	0,98
	10:00	3,00	1,60	0,38	1,03	1									0,39	0,98
	11:00	2,90	1,50	0,38	1,03	1									0,39	0,96
	12:00	2,74	1,33	0,38	1,03	1									0,39	0,91
	13:00	2,79	1,48	0,38	0,93	1									0,39	0,96
	14:00	2,85	1,55	0,38	0,93	1									0,39	0,97
	15:00	3,01	1,70	0,38	0,93	1									0,39	0,98
	16:00	3,24	1,73	0,38	1,12	1									0,39	0,98
	17:00	3,85	1,89	0,38	1,58	1									0,39	0,98
	18:00	4,30	1,96	0,38	1,96	1									0,39	0,99
	19:00	4,34	1,85	0,38	2,11	1									0,39	0,99
	20:00	4,07	1,67	0,38	2,03	1									0,39	0,98
	21:00	3,80	1,59	0,38	1,83	1									0,39	0,98
	22:00	3,57	1,57	0,38	1,63	1									0,39	0,98
	23:00	3,28	1,67	0,38	1,24	1									0,39	0,98

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Ένταξη της G2 από τις 03:24-04:58 λόγω πλυσίματος της G1. Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ΥΒΣ για να μην ενταχθεί άλλη μονάδα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης