

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 18/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,37	1,31	0,45	0,62								1		0,45	0,75
	01:00	2,19	1,41	0,45	0,34								1		0,45	0,68
	02:00	2,04	1,57	0,45	0,02								1		0,45	0,71
	03:00	1,95	1,48	0,45	0,02								1		0,45	0,68
	04:00	1,96	1,49	0,45	0,02								1		0,45	0,68
	05:00	1,95	1,46	0,47	0,02								1		0,47	0,68
	06:00	2,09	1,57	0,50	0,02								1		0,50	0,73
	07:00	2,39	1,60	0,50	0,30								1		0,50	0,83
	08:00	2,45	1,45	0,58	0,42								1		0,59	0,85
	09:00	2,42	1,39	0,60	0,43								1		0,64	0,83
	10:00	2,39	1,19	0,57	0,62								1		0,64	0,64
	11:00	2,44	1,24	0,59	0,62								1		0,64	0,69
	12:00	2,47	1,21	0,63	0,62								1		0,64	0,72
	13:00	2,52	1,26	0,63	0,62								1		0,64	0,77
	14:00	2,60	1,35	0,63	0,62								1		0,64	0,84
	15:00	2,64	1,38	0,63	0,62								1		0,64	0,87
	16:00	2,78	1,52	0,63	0,62								1		0,64	0,95
	17:00	3,05	1,63	0,62	0,80								1		0,64	0,97
	18:00	3,39	1,44	0,63	1,32								1		0,64	0,88
	19:00	3,67	1,53	0,52	1,62								1		0,64	0,83
	20:00	3,65	1,29	0,43	1,92								1		0,64	0,85
	21:00	3,44	1,23	0,59	1,61								1		0,64	0,84
	22:00	3,21	1,41	0,60	1,20								1		0,64	0,91
	23:00	2,83	1,40	0,60	0,83								1		0,64	0,88

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Επικρατούσε όλη μέρα αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης