

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 18/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,05	2,02	0,01	1,01	1					1				0,77	0,76
	01:00	2,65	2,20	0,02	0,44	1					1				0,81	0,80
	02:00	2,32	2,26	0,05	0,02	1					1				0,79	0,79
	03:00	2,23	2,12	0,11	0,00	1					1				0,73	0,73
	04:00	2,17	2,04	0,13	0,00	1					1				0,66	0,66
	05:00	2,20	2,07	0,13	0,00	1					1				0,68	0,68
	06:00	2,22	2,01	0,20	0,00	1					1				0,69	0,70
	07:00	2,41	2,25	0,15	0,00	1					1				0,83	0,83
	08:00	2,60	2,45	0,15	0,00	1					1				0,91	0,91
	09:00	2,81	2,67	0,13	0,00	1					1				0,97	0,97
	10:00	2,83	2,76	0,07	0,00	1					1				0,98	0,98
	11:00	2,69	2,68	0,01	0,00	1					1				0,94	0,94
	12:00	2,66	2,58	0,07	0,01	1					1				0,93	0,93
	13:00	2,70	2,62	0,08	0,00	1					1				0,95	0,94
	14:00	2,71	2,71	0,00	0,00	1					1				0,95	0,95
	15:00	2,75	2,47	0,03	0,24	1					1				0,94	0,94
	16:00	2,72	2,08	0,01	0,64	1					1				0,70	0,70
	17:00	2,69	1,99	0,00	0,70	1					1				0,67	0,67
	18:00	2,99	1,99	0,00	1,00	1					1				0,73	0,72
	19:00	3,18	1,56	0,44	1,18	1					1				0,83	0,84
	20:00	3,56	1,60	0,57	1,38	1									0,99	0,99
	21:00	3,39	1,58	0,40	1,41	1									0,59	0,96
	22:00	3,19	1,71	0,08	1,41	1									0,63	0,90
	23:00	3,20	1,67	0,23	1,30	1									0,95	0,95

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 21:00 - 23:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης