

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 18/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,48	2,45	0,02	0,02	1					1				0,44	0,92
	01:00	2,27	2,21	0,05	0,02	1					1				0,44	0,85
	02:00	2,16	2,10	0,04	0,02	1					1				0,44	0,78
	03:00	2,04	1,99	0,04	0,02	1					1				0,44	0,71
	04:00	2,03	1,95	0,07	0,02	1									0,44	0,78
	05:00	2,03	1,97	0,05	0,01	1									0,44	0,82
	06:00	2,04	1,94	0,09	0,00	1							1		0,44	0,82
	07:00	2,18	1,97	0,20	0,02	1									0,44	0,85
	08:00	2,36	1,98	0,36	0,02	1					1				0,44	0,89
	09:00	2,47	2,03	0,42	0,02	1					1				0,44	0,90
	10:00	2,92	2,48	0,42	0,02	1					1	1			0,44	0,92
	11:00	3,38	2,98	0,39	0,02	1						1			0,44	0,98
	12:00	3,17	2,86	0,29	0,02	1					1	1			0,44	0,95
	13:00	3,58	3,34	0,23	0,02	1						1			0,44	0,99
	14:00	3,41	3,18	0,21	0,02	1						1			0,44	0,99
	15:00	3,19	2,90	0,27	0,01	1						1			0,44	0,99
	16:00	2,51	2,23	0,27	0,02	1					1				0,44	0,91
	17:00	3,02	2,73	0,27	0,01	1						1			0,44	0,97
	18:00	3,28	3,02	0,26	0,00	1						1			0,44	0,99
	19:00	3,50	3,23	0,28	0,00	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,75	3,42	0,31	0,02	1						1			0,44	0,99
	21:00	3,97	3,64	0,32	0,02	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	3,64	3,37	0,25	0,02	1					1	1			0,44	0,98
	23:00	3,30	3,12	0,17	0,02	1					1	1			0,27	0,91

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Πλύσιμο της G1 από τις 23:23-00:10. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης