

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 18/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,19	1,98	0,01	1,21		1				1				0,75	0,74
	01:00	2,84	1,83	0,00	1,00		1								0,71	0,72
	02:00	2,56	1,48	0,09	1,00		1								0,76	0,76
	03:00	2,39	1,43	0,06	0,90		1								0,71	0,71
	04:00	2,39	1,32	0,16	0,91		1								0,71	0,71
	05:00	2,39	1,21	0,26	0,92		1								0,71	0,71
	06:00	2,62	1,62	0,20	0,80		1								0,87	0,88
	07:00	3,01	1,69	0,03	1,29		1								0,86	0,86
	08:00	3,52	1,67	0,03	1,83		1								0,88	0,88
	09:00	3,85	1,63	0,09	2,13		1								0,89	0,90
	10:00	4,04	1,46	0,35	2,23		1								0,93	0,93
	11:00	4,13	1,26	0,64	2,23		1								0,96	0,96
	12:00	4,15	1,52	0,63	2,00		1								0,98	0,98
	13:00	3,99	1,38	0,87	1,73		1								0,98	0,99
	14:00	4,00	1,43	0,85	1,73		1								0,89	0,99
	15:00	3,88	1,33	0,82	1,73		1								0,84	0,98
	16:00	3,99	1,56	0,80	1,63		1								0,84	0,99
	17:00	4,30	1,70	0,67	1,93		1								0,84	0,99
	18:00	4,82	1,66	0,63	2,53		1								0,77	0,99
	19:00	4,99	1,59	0,67	2,73		1								0,75	0,99
	20:00	4,91	1,36	0,67	2,87		1								0,75	0,98
	21:00	4,66	1,32	0,68	2,67		1								0,75	0,98
	22:00	4,31	1,28	0,62	2,41		1								0,75	0,97
	23:00	3,84	1,26	0,65	1,93		1								0,75	0,97

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης