

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 19/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,91	1,79	0,38	0,74	1									0,39	0,98
	01:00	2,59	1,68	0,38	0,53	1									0,39	0,94
	02:00	2,33	1,53	0,38	0,43	1									0,39	0,88
	03:00	2,24	1,83	0,38	0,04	1									0,39	0,86
	04:00	2,15	1,74	0,38	0,03	1									0,39	0,84
	05:00	2,16	1,75	0,38	0,03	1									0,39	0,84
	06:00	2,25	1,85	0,38	0,03	1									0,39	0,87
	07:00	2,41	1,68	0,38	0,36	1									0,39	0,90
	08:00	2,56	1,51	0,38	0,68	1									0,39	0,93
	09:00	2,71	1,41	0,38	0,92	1									0,39	0,93
	10:00	2,67	1,17	0,38	1,12	1									0,39	0,87
	11:00	2,69	1,28	0,38	1,03	1									0,39	0,90
	12:00	2,72	1,41	0,38	0,93	1									0,39	0,93
	13:00	2,76	1,46	0,38	0,93	1									0,39	0,94
	14:00	2,78	1,58	0,38	0,83	1									0,39	0,97
	15:00	2,88	1,29	0,38	1,21	1									0,39	0,90
	16:00	2,96	1,25	0,38	1,33	1									0,39	0,90
	17:00	3,51	1,51	0,38	1,62	1									0,39	0,95
	18:00	4,04	1,74	0,38	1,92	1									0,39	0,99
	19:00	4,02	1,62	0,38	2,02	1									0,39	0,98
	20:00	4,06	1,65	0,38	2,03	1									0,39	0,98
	21:00	3,86	1,65	0,38	1,83	1									0,39	0,98
	22:00	3,56	1,65	0,38	1,53	1									0,39	0,98
	23:00	3,18	1,67	0,38	1,14	1									0,39	0,98

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης