

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 19/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,49	1,48	0,63	0,38								1		0,64	0,87
	01:00	2,27	1,62	0,63	0,02								1		0,64	0,80
	02:00	2,15	1,50	0,63	0,02								1		0,64	0,75
	03:00	2,07	1,42	0,63	0,02								1		0,64	0,73
	04:00	2,10	1,44	0,63	0,02								1		0,64	0,73
	05:00	2,12	1,46	0,63	0,02								1		0,64	0,74
	06:00	2,37	1,71	0,63	0,02								1		0,64	0,82
	07:00	2,80	2,39	0,39	0,02						1		1		0,64	0,96
	08:00	2,91	2,51	0,38	0,02						1		1		0,56	0,98
	09:00	2,95	2,49	0,44	0,02						1		1		0,55	0,99
	10:00	3,05	2,48	0,55	0,02						1		1		0,55	0,99
	11:00	3,36	2,46	0,55	0,36						1		1		0,55	0,98
	12:00	3,44	1,95	0,59	0,91						1		1		0,59	0,92
	13:00	3,50	1,91	0,67	0,92								1		0,67	0,99
	14:00	3,60	1,95	0,67	0,98								1		0,67	0,99
	15:00	3,58	1,90	0,67	1,02								1		0,67	0,99
	16:00	3,60	1,89	0,68	1,02								1		0,69	0,99
	17:00	3,76	1,95	0,69	1,12								1		0,69	0,99
	18:00	4,08	1,78	0,69	1,61								1		0,69	0,98
	19:00	4,44	1,84	0,69	1,91								1		0,69	0,99
	20:00	4,47	1,86	0,69	1,92								1		0,69	0,99
	21:00	4,26	1,85	0,69	1,73								1		0,69	0,99
	22:00	3,91	1,74	0,69	1,48								1		0,69	0,99
	23:00	3,47	1,63	0,64	1,19								1		0,64	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Επικρατούσε όλη μέρα αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης