

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 19/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,89	1,47	0,42	1,01	1									0,93	0,93
	01:00	2,63	2,04	0,17	0,43	1					1				0,80	0,80
	02:00	2,37	2,23	0,12	0,02	1					1				0,80	0,81
	03:00	2,25	2,12	0,13	0,00	1					1				0,74	0,74
	04:00	2,20	2,10	0,10	0,00	1					1				0,68	0,68
	05:00	2,19	2,16	0,03	0,00	1					1				0,67	0,66
	06:00	2,24	2,24	0,00	0,00	1					1				0,71	0,71
	07:00	2,43	2,41	0,01	0,00	1					1				0,84	0,85
	08:00	2,71	2,67	0,04	0,00	1					1				0,95	0,94
	09:00	2,89	2,88	0,02	0,00	1					1	1			0,94	0,94
	10:00	3,03	3,00	0,03	0,00	1					1	1			0,97	0,97
	11:00	3,17	3,15	0,03	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	12:00	3,25	3,24	0,01	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	13:00	3,22	3,21	0,00	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	14:00	3,19	3,19	0,00	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	15:00	3,21	2,96	0,00	0,25	1					1	1			0,98	0,98
	16:00	3,21	2,53	0,01	0,67	1					1	1			0,79	0,79
	17:00	3,41	2,66	0,05	0,70	1					1	1			0,91	0,91
	18:00	3,57	2,62	0,16	0,80	1					1	1			0,95	0,95
	19:00	3,96	2,61	0,25	1,10	1					1	1			0,97	0,97
	20:00	4,37	2,72	0,34	1,31	1					1	1			0,98	0,98
	21:00	4,26	2,57	0,39	1,30	1					1	1			0,98	0,98
	22:00	3,85	2,23	0,41	1,21	1					1				0,98	0,98
	23:00	3,18	2,00	0,38	0,81	1					1				0,92	0,92

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης