

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 19/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,96	2,74	0,20	0,02	1						1			0,35	0,88
	01:00	2,54	2,24	0,29	0,02	1						1			0,44	0,85
	02:00	2,01	1,63	0,36	0,02	1									0,44	0,81
	03:00	1,96	1,63	0,31	0,02	1									0,44	0,80
	04:00	1,88	1,49	0,37	0,02	1									0,44	0,78
	05:00	2,07	1,91	0,14	0,01	1						1			0,38	0,65
	06:00	2,06	1,72	0,33	0,01	1									0,44	0,82
	07:00	2,43	2,19	0,24	0,00	1									0,44	0,89
	08:00	3,08	2,79	0,30	0,00	1						1			0,44	0,99
	09:00	3,34	3,12	0,22	0,00	1						1			0,44	0,99
	10:00	3,46	3,32	0,14	0,00	1						1			0,44	0,99
	11:00	3,47	3,41	0,07	0,00	1						1			0,44	0,99
	12:00	3,39	3,37	0,02	0,00	1						1			0,44	0,99
	13:00	3,45	3,44	0,01	0,01	1						1			0,44	0,99
	14:00	3,33	3,28	0,03	0,02	1					1	1			0,44	0,93
	15:00	3,33	3,27	0,05	0,02	1						1			0,44	0,99
	16:00	3,26	3,19	0,05	0,02	1						1			0,44	0,99
	17:00	3,18	3,04	0,12	0,02	1						1			0,44	0,99
	18:00	3,34	3,17	0,16	0,02	1						1			0,44	0,99
	19:00	3,62	3,42	0,18	0,02	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,89	3,67	0,21	0,01	1					1	1			0,44	0,99
	21:00	4,01	3,82	0,17	0,02	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	3,64	3,46	0,17	0,02	1					1	1			0,44	0,98
	23:00	3,32	3,13	0,18	0,02	1						1			0,44	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Πλύσιμο της G1 μέχρι τις 00:10. Προγραμματισμένη γενική διακοπή στις 05:02. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης