

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 19/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,26	1,28	0,70	1,28		1								0,75	0,97
	01:00	2,91	1,38	0,60	0,93		1								0,75	0,97
	02:00	2,70	1,53	0,44	0,73		1								0,75	0,95
	03:00	2,56	1,63	0,49	0,44		1								0,75	0,93
	04:00	2,53	1,73	0,38	0,43		1								0,75	0,92
	05:00	2,56	1,54	0,60	0,43		1								0,75	0,93
	06:00	2,84	1,65	0,66	0,52		1								0,75	0,98
	07:00	3,29	1,73	0,64	0,92		1								0,75	0,98
	08:00	3,58	1,53	0,64	1,42		1								0,75	0,99
	09:00	3,57	1,58	0,56	1,43		1								0,75	0,99
	10:00	3,58	1,73	0,43	1,43		1								0,97	0,98
	11:00	3,60	1,70	0,58	1,33		1								0,89	0,95
	12:00	3,79	1,82	0,64	1,33		1								0,68	0,95
	13:00	3,91	1,79	0,67	1,45		1								0,69	0,99
	14:00	3,90	1,74	0,68	1,49		1								0,69	0,99
	15:00	3,88	1,70	0,68	1,50		1								0,69	0,99
	16:00	4,01	1,88	0,68	1,45		1								0,69	0,99
	17:00	4,32	1,77	0,68	1,88		1								0,69	0,99
	18:00	4,90	1,74	0,68	2,48		1								0,69	0,99
	19:00	5,11	1,61	0,68	2,83		1								0,69	0,99
	20:00	5,05	1,56	0,68	2,82		1								0,69	0,99
	21:00	4,82	1,51	0,68	2,64		1								0,69	0,99
	22:00	4,46	1,45	0,68	2,34		1								0,69	0,98
	23:00	4,04	1,33	0,68	2,03		1								0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης