

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 2/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,26	1,22	0,13	1,91	1									0,77	0,77
	01:00	3,02	1,27	0,12	1,63	1									0,77	0,77
	02:00	2,83	1,46	0,11	1,26	1									0,82	0,83
	03:00	2,66	1,66	0,15	0,85	1									0,92	0,92
	04:00	2,56	1,54	0,22	0,80	1									0,90	0,89
	05:00	2,55	1,56	0,19	0,80	1									0,89	0,89
	06:00	2,64	1,44	0,22	0,99	1									0,78	0,78
	07:00	2,72	1,46	0,26	1,00	1									0,85	0,85
	08:00	2,99	1,51	0,10	1,39	1									0,82	0,82
	09:00	3,30	1,47	0,13	1,70	1									0,84	0,84
	10:00	3,57	1,46	0,11	1,99	1									0,85	0,85
	11:00	3,70	1,52	0,08	2,10	1									0,86	0,86
	12:00	3,75	1,50	0,05	2,20	1									0,85	0,85
	13:00	3,80	1,51	0,09	2,20	1									0,87	0,87
	14:00	3,54	1,35	0,08	2,10	1									0,81	0,81
	15:00	3,53	1,23	0,10	2,20	1									0,78	0,78
	16:00	3,63	1,14	0,19	2,30	1									0,78	0,79
	17:00	4,07	1,16	0,33	2,58	1									0,84	0,84
	18:00	4,51	1,15	0,46	2,90	1									0,89	0,89
	19:00	4,56	1,11	0,46	3,00	1									0,55	0,88
	20:00	4,46	1,11	0,44	2,90	1									0,49	0,88
	21:00	4,30	1,18	0,41	2,71	1									0,55	0,88
	22:00	3,91	1,38	0,31	2,22	1									0,90	0,90
	23:00	3,70	1,50	0,29	1,91	1									0,92	0,92

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης