

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 2/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,82	1,37	0,32	1,14		1								0,79	0,79
	01:00	2,53	1,34	0,30	0,89		1								0,75	0,75
	02:00	2,37	1,21	0,39	0,77		1								0,75	0,75
	03:00	2,25	1,21	0,45	0,59		1								0,68	0,68
	04:00	2,25	1,44	0,40	0,41		1								0,68	0,68
	05:00	2,21	1,40	0,40	0,41		1								0,65	0,66
	06:00	2,36	1,55	0,40	0,41		1								0,77	0,77
	07:00	2,51	1,60	0,17	0,74		1								0,74	0,74
	08:00	2,68	1,41	0,02	1,24		1								0,75	0,75
	09:00	2,80	1,30	0,01	1,50		1								0,74	0,74
	10:00	2,71	1,23	0,00	1,48		1								0,65	0,65
	11:00	2,65	1,16	0,00	1,48		1								0,60	0,60
	12:00	2,71	1,22	0,00	1,48		1								0,62	0,62
	13:00	2,79	1,31	0,00	1,48		1								0,65	0,65
	14:00	2,92	1,42	0,00	1,50		1								0,70	0,70
	15:00	2,90	1,25	0,00	1,65		1								0,67	0,67
	16:00	2,97	1,27	0,00	1,70		1								0,69	0,69
	17:00	3,27	1,33	0,00	1,93		1								0,71	0,71
	18:00	3,96	1,36	0,00	2,60		1								0,80	0,80
	19:00	4,06	1,37	0,00	2,69	1									0,82	0,82
	20:00	4,10	1,42	0,00	2,68	1									0,83	0,83
	21:00	3,91	1,29	0,00	2,62	1									0,82	0,83
	22:00	3,68	1,27	0,00	2,41	1									0,89	0,89
	23:00	3,27	1,46	0,00	1,82	1						1			0,75	0,75

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης