

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 2/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,35	1,52	0,12	1,71		1								0,85	0,85
	01:00	2,94	1,64	0,17	1,12		1								0,90	0,90
	02:00	2,77	1,62	0,25	0,90		1								0,90	0,90
	03:00	2,61	1,72	0,19	0,70		1								0,91	0,91
	04:00	2,58	1,79	0,09	0,70		1								0,90	0,90
	05:00	2,55	1,74	0,11	0,70		1								0,88	0,88
	06:00	2,66	1,65	0,02	0,99		1								0,81	0,81
	07:00	2,83	1,63	0,00	1,20		1								0,81	0,80
	08:00	3,07	1,57	0,01	1,49		1								0,80	0,80
	09:00	3,32	1,31	0,02	1,98		1								0,75	0,75
	10:00	3,38	1,27	0,01	2,10		1								0,75	0,75
	11:00	3,47	1,36	0,00	2,10		1								0,77	0,77
	12:00	3,40	1,30	0,00	2,10		1								0,76	0,76
	13:00	3,26	1,23	0,00	2,03		1								0,73	0,73
	14:00	3,41	1,31	0,00	2,10		1								0,76	0,76
	15:00	3,36	1,45	0,00	1,90		1								0,79	0,79
	16:00	3,36	1,46	0,00	1,90		1								0,79	0,79
	17:00	3,68	1,49	0,00	2,19		1								0,81	0,81
	18:00	4,14	1,42	0,01	2,70		1								0,81	0,81
	19:00	4,52	1,58	0,14	2,80		1								0,91	0,91
	20:00	4,41	1,23	0,39	2,79		1								0,89	0,89
	21:00	4,08	1,22	0,54	2,32		1								0,92	0,92
	22:00	3,76	1,42	0,33	2,01		1								0,91	0,90
	23:00	3,60	1,33	0,29	1,98		1								0,86	0,86

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης