

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 2/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,88	2,63	0,24	0,02	1	1								0,68	0,90
	01:00	2,51	2,42	0,08	0,01	1	1								0,50	0,52
	02:00	2,29	2,25	0,04	0,00		1				1				0,48	0,50
	03:00	2,27	2,19	0,08	0,00		1				1				0,72	0,72
	04:00	2,21	2,20	0,02	0,00		1				1				0,66	0,66
	05:00	2,26	2,23	0,03	0,00		1				1				0,71	0,71
	06:00	2,39	2,39	0,00	0,00		1				1				0,81	0,81
	07:00	2,81	2,79	0,03	0,00		1				1	1			0,94	0,94
	08:00	3,02	3,02	0,01	0,00		1				1	1			0,98	0,98
	09:00	3,01	3,01	0,00	0,00		1				1	1			0,98	0,98
	10:00	2,97	2,94	0,01	0,01		1				1	1			0,95	0,95
	11:00	2,93	2,73	0,18	0,02		1				1	1			0,94	0,94
	12:00	2,99	2,78	0,19	0,02		1				1	1			0,96	0,96
	13:00	3,25	3,09	0,14	0,02		1				1	1			0,99	0,99
	14:00	3,26	3,24	0,00	0,02		1				1	1			0,99	0,99
	15:00	3,35	3,33	0,00	0,02		1				1	1			0,99	0,99
	16:00	3,57	3,45	0,11	0,02	1	1								0,94	0,96
	17:00	3,58	3,49	0,07	0,02	1	1								0,99	0,99
	18:00	3,72	3,45	0,25	0,02	1	1								0,99	0,99
	19:00	4,05	3,59	0,44	0,02	1	1								0,99	0,99
	20:00	4,35	3,73	0,60	0,02	1	1								0,99	0,99
	21:00	4,15	3,30	0,84	0,02	1	1								0,99	0,99
	22:00	3,86	2,89	0,95	0,02	1	1								0,99	0,99
	23:00	3,41	2,44	0,95	0,02	1	1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Μέχρι τις 01:20 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης