

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 2/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,41	1,96	0,42	0,03		1					1			0,44	0,81
	01:00	2,23	1,78	0,42	0,03		1								0,44	0,86
	02:00	2,13	1,68	0,42	0,03		1								0,44	0,84
	03:00	2,06	1,60	0,42	0,03		1								0,44	0,82
	04:00	2,05	1,60	0,42	0,03		1								0,44	0,82
	05:00	2,04	1,58	0,42	0,03		1								0,44	0,82
	06:00	2,15	1,70	0,42	0,03		1								0,44	0,84
	07:00	2,42	2,01	0,38	0,03		1					1			0,44	0,98
	08:00	2,60	2,19	0,40	0,02		1					1			0,44	0,99
	09:00	2,79	2,37	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	10:00	2,74	2,32	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	11:00	2,72	2,30	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	12:00	2,82	2,40	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	13:00	2,95	2,54	0,41	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	14:00	2,31	1,98	0,32	0,00		1				1	1			0,37	0,77
	15:00	2,86	2,64	0,21	0,00	1	1				1	1			0,33	0,58
	16:00	2,69	2,26	0,42	0,01	1	1								0,44	0,79
	17:00	2,75	2,33	0,41	0,01	1	1					1			0,43	0,86
	18:00	2,90	2,48	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	19:00	3,07	2,65	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,26	2,84	0,42	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	21:00	3,46	3,06	0,41	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	3,18	2,77	0,40	0,00	1					1	1	1		0,44	0,99
	23:00	2,88	2,48	0,40	0,00	1						1	1		0,44	0,97

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή 14:45 λόγω trip της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης