

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 20/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,99	1,75	0,49	0,76								1		0,49	0,98
	01:00	2,67	1,83	0,53	0,31								1		0,53	0,94
	02:00	2,54	1,93	0,59	0,02								1		0,59	0,89
	03:00	2,44	1,85	0,57	0,02								1		0,59	0,85
	04:00	2,42	1,88	0,52	0,02								1		0,59	0,85
	05:00	2,43	1,83	0,59	0,02								1		0,59	0,85
	06:00	2,68	1,88	0,78	0,02								1		0,78	0,93
	07:00	3,16	1,90	0,97	0,28								1		0,99	0,99
	08:00	3,25	1,96	0,98	0,32								1		0,99	0,99
	09:00	3,37	1,86	0,94	0,57								1		0,98	0,98
	10:00	3,33	1,73	0,98	0,62								1		0,99	0,99
	11:00	3,47	1,77	0,98	0,72								1		0,99	0,99
	12:00	3,53	1,64	0,98	0,92								1		0,99	0,99
	13:00	3,68	1,69	0,97	1,02								1		0,99	0,99
	14:00	3,74	1,74	0,98	1,02								1		0,99	0,99
	15:00	3,79	1,79	0,97	1,02								1		0,99	0,99
	16:00	3,94	1,94	0,98	1,02								1		0,99	0,99
	17:00	4,10	1,90	0,97	1,22								1		0,99	0,99
	18:00	4,34	1,89	0,97	1,47								1		0,99	0,99
	19:00	4,57	1,70	0,95	1,92								1		0,99	0,99
	20:00	4,64	1,90	0,81	1,92						1		1		0,91	0,98
	21:00	4,36	2,05	0,77	1,53						1		1		0,79	0,98
	22:00	4,06	2,34	0,78	0,94						1		1		0,79	0,99
	23:00	3,54	2,34	0,78	0,43						1		1		0,79	0,99

Παρατηρήσεις

Δόθηκε πρόγραμμα στον ΥΒΣ μέχρι και τις 01:30 λόγω πλυσίματος της G8. Μέχρι τις 06:30 και από τις 20:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης