

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 20/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,86	1,63	0,42	0,81	1									0,98	0,98
	01:00	2,73	1,75	0,56	0,41	1									0,95	0,95
	02:00	2,45	1,81	0,63	0,01	1									0,86	0,86
	03:00	2,35	1,79	0,56	0,00	1									0,82	0,82
	04:00	2,20	1,72	0,48	0,00	1									0,77	0,77
	05:00	2,17	1,66	0,51	0,00	1									0,75	0,75
	06:00	2,09	1,58	0,51	0,00	1									0,73	0,73
	07:00	2,28	1,86	0,42	0,01	1									0,79	0,80
	08:00	2,41	2,11	0,30	0,00	1					1				0,84	0,84
	09:00	2,66	2,49	0,17	0,00	1					1				0,93	0,93
	10:00	3,09	2,99	0,10	0,00	1					1	1			0,98	0,99
	11:00	3,25	3,18	0,07	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	12:00	3,24	3,12	0,11	0,01	1					1	1			0,99	0,98
	13:00	3,08	3,03	0,05	0,01	1					1	1			0,97	0,96
	14:00	2,63	2,57	0,05	0,01	1					1				0,89	0,88
	15:00	2,28	2,19	0,09	0,01	1					1				0,78	0,77
	16:00	2,13	1,58	0,30	0,25	1									0,69	0,70
	17:00	2,08	1,40	0,38	0,31	1									0,46	0,73
	18:00	2,32	1,64	0,31	0,37	1									0,32	0,81
	19:00	2,57	1,55	0,38	0,64	1									0,39	0,90
	20:00	2,86	1,70	0,46	0,70	1									0,47	0,98
	21:00	2,85	1,70	0,44	0,71	1									0,50	0,98
	22:00	2,82	1,77	0,35	0,70	1									0,50	0,98
	23:00	2,82	1,74	0,38	0,70	1									0,50	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 17:30 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης