

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 20/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,33	2,17	0,15	0,02	1						1			0,41	0,90
	01:00	2,09	1,95	0,13	0,02								1		0,44	0,99
	02:00	2,04	1,84	0,18	0,02								1		0,44	0,99
	03:00	1,93	1,67	0,24	0,02								1		0,44	0,99
	04:00	1,93	1,58	0,33	0,02								1		0,44	0,99
	05:00	1,92	1,54	0,37	0,02								1		0,44	0,99
	06:00	2,05	1,72	0,32	0,02								1		0,44	0,99
	07:00	2,35	1,97	0,37	0,02								1		0,44	0,99
	08:00	2,51	2,38	0,11	0,02							1	1		0,44	0,99
	09:00	2,63	2,47	0,16	0,00							1	1		0,44	0,99
	10:00	2,69	2,58	0,11	0,00							1	1		0,44	0,99
	11:00	2,78	2,73	0,04	0,00							1	1		0,44	0,99
	12:00	2,75	2,70	0,05	0,00	1						1	1		0,41	0,86
	13:00	2,69	2,68	0,02	0,00							1	1		0,43	0,98
	14:00	2,64	2,58	0,06	0,00	1						1			0,42	0,94
	15:00	2,48	2,41	0,06	0,00	1						1			0,44	0,99
	16:00	2,68	2,53	0,15	0,00	1						1			0,44	0,99
	17:00	2,54	2,38	0,16	0,00	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,68	2,51	0,17	0,00	1						1	1		0,44	0,99
	19:00	2,82	2,57	0,25	0,00	1						1			0,44	0,99
	20:00	2,93	2,50	0,41	0,01	1						1			0,44	0,99
	21:00	2,64	2,20	0,43	0,01	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	2,43	2,00	0,43	0,01	1					1	1			0,44	0,98
	23:00	2,65	2,23	0,41	0,01	1						1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης