

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 20/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,52	1,36	0,68	1,48		1								0,69	0,98
	01:00	3,13	1,42	0,67	1,04		1								0,69	0,98
	02:00	2,90	1,59	0,77	0,54		1								0,78	0,98
	03:00	2,73	1,43	0,77	0,53		1								0,78	0,97
	04:00	2,71	1,41	0,77	0,53		1								0,78	0,96
	05:00	2,73	1,43	0,77	0,53		1								0,78	0,97
	06:00	2,99	1,70	0,87	0,43		1								0,88	0,98
	07:00	3,53	1,79	0,98	0,76		1								0,99	0,99
	08:00	3,95	1,81	0,98	1,17		1								0,99	0,99
	09:00	4,13	1,66	0,98	1,49		1								0,99	0,99
	10:00	4,14	1,53	0,98	1,63		1								0,99	0,99
	11:00	4,08	1,38	0,98	1,73		1								0,99	0,99
	12:00	4,20	1,50	0,98	1,73		1								0,99	0,99
	13:00	4,29	1,69	0,97	1,63		1								0,99	0,99
	14:00	4,33	1,73	0,97	1,63		1								0,99	0,99
	15:00	4,30	1,80	0,98	1,53		1								0,99	0,99
	16:00	4,45	1,78	0,98	1,69		1								0,99	0,99
	17:00	4,63	1,73	0,98	1,93		1								0,99	0,99
	18:00	4,94	1,38	0,98	2,59		1								0,99	0,99
	19:00	5,18	1,47	0,98	2,72		1								0,99	0,99
	20:00	5,11	1,50	0,98	2,63		1								0,99	0,99
	21:00	4,83	1,52	0,98	2,34		1								0,99	0,99
	22:00	4,53	1,52	0,98	2,04		1								0,99	0,99
	23:00	4,15	1,53	0,98	1,64		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης