

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 21/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,89	1,56	0,01	1,31	1									0,39	0,86
	01:00	2,57	1,54	0,00	1,03	1									0,39	0,86
	02:00	2,33	1,52	0,00	0,81	1									0,39	0,83
	03:00	2,27	1,45	0,00	0,81	1									0,39	0,81
	04:00	2,18	1,31	0,05	0,82	1									0,39	0,78
	05:00	2,25	1,35	0,08	0,83	1									0,30	0,58
	06:00	2,37	1,23	0,12	1,02	1									0,39	0,80
	07:00	2,79	1,40	0,07	1,32	1									0,39	0,86
	08:00	2,94	0,99	0,33	1,62	1									0,39	0,84
	09:00	3,13	1,03	0,38	1,73	1									0,39	0,86
	10:00	3,13	0,98	0,34	1,82	1									0,39	0,85
	11:00	3,17	1,03	0,32	1,83	1									0,39	0,85
	12:00	3,16	1,00	0,43	1,73	1									0,39	0,87
	13:00	3,30	1,41	0,27	1,63	1									0,39	0,92
	14:00	3,43	1,49	0,21	1,73	1									0,39	0,93
	15:00	3,38	1,51	0,14	1,73	1									0,39	0,92
	16:00	3,51	1,48	0,10	1,92	1									0,39	0,91
	17:00	3,78	1,45	0,11	2,22	1									0,39	0,91
	18:00	4,36	1,76	0,19	2,42	1									0,39	0,98
	19:00	4,58	1,75	0,11	2,72	1									0,39	0,97
	20:00	4,44	1,56	0,16	2,73	1									0,39	0,95
	21:00	4,11	1,21	0,36	2,53	1									0,39	0,92
	22:00	3,56	0,85	0,57	2,14	1									0,39	0,88
	23:00	3,14	0,88	0,46	1,80	1									0,39	0,85

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Ένταξη της G8 από 05:15 - 05:30 λόγω διαρροής της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης