

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 21/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,63	1,54	0,98	1,11		1								0,99	0,99
	01:00	3,30	1,41	0,97	0,92		1								0,99	0,99
	02:00	3,03	1,61	0,98	0,44		1								0,99	0,99
	03:00	2,89	1,49	0,98	0,43		1								0,99	0,99
	04:00	2,88	1,47	0,98	0,43		1								0,98	0,98
	05:00	2,86	1,46	0,98	0,43		1								0,98	0,98
	06:00	3,15	1,64	0,98	0,54		1								0,99	0,99
	07:00	3,69	1,70	0,98	1,02		1								0,99	0,99
	08:00	4,01	1,81	0,98	1,22		1								0,99	0,99
	09:00	4,19	1,82	0,98	1,40		1								0,99	0,99
	10:00	4,24	1,63	0,97	1,63		1								0,99	0,99
	11:00	4,18	1,49	0,98	1,72		1								0,99	0,99
	12:00	4,36	1,48	0,98	1,90		1								0,99	0,99
	13:00	4,38	1,48	0,97	1,92		1								0,99	0,99
	14:00	4,43	1,53	0,98	1,92		1								0,99	0,99
	15:00	4,60	1,61	0,98	2,02		1								0,99	0,99
	16:00	4,75	1,66	0,98	2,12		1								0,99	0,99
	17:00	5,02	1,85	0,97	2,20		1								0,99	0,99
	18:00	5,42	1,61	0,98	2,84		1								0,99	0,99
	19:00	5,48	1,78	0,98	2,73		1								0,99	0,99
	20:00	5,41	1,73	0,98	2,71		1								0,99	0,99
	21:00	5,13	1,72	0,98	2,44		1								0,99	0,99
	22:00	4,80	1,70	0,98	2,13		1								0,99	0,99
	23:00	4,37	1,52	0,96	1,88		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης