

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 21/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,05	2,24	0,77	0,04						1		1		0,79	0,98
	01:00	2,76	1,97	0,78	0,02								1		0,79	0,97
	02:00	2,59	1,79	0,78	0,02								1		0,79	0,94
	03:00	2,46	1,61	0,83	0,02								1		0,84	0,91
	04:00	2,45	1,60	0,83	0,02								1		0,84	0,91
	05:00	2,46	1,61	0,83	0,02								1		0,84	0,91
	06:00	2,74	1,89	0,83	0,02								1		0,84	0,96
	07:00	3,11	2,26	0,83	0,02						1		1		0,84	0,99
	08:00	3,09	1,83	0,90	0,37						1		1		0,90	0,98
	09:00	3,17	1,57	0,97	0,62								1		0,99	0,99
	10:00	3,24	1,55	0,97	0,72								1		0,99	0,99
	11:00	3,23	1,53	0,98	0,72								1		0,99	0,99
	12:00	3,19	1,30	0,97	0,92								1		0,98	0,98
	13:00	3,14	1,22	0,93	1,00								1		0,94	0,95
	14:00	3,09	1,28	0,89	0,92								1		0,90	0,94
	15:00	3,13	1,28	0,88	0,97								1		0,89	0,97
	16:00	3,21	1,37	0,88	0,97								1		0,89	0,97
	17:00	3,59	1,49	0,88	1,21								1		0,89	0,98
	18:00	4,08	1,60	0,90	1,58								1		0,91	0,99
	19:00	4,57	1,78	0,97	1,82								1		0,99	0,99
	20:00	4,44	1,64	0,97	1,82								1		0,99	0,99
	21:00	4,27	1,80	0,87	1,60								1		0,99	0,99
	22:00	3,99	1,77	0,93	1,29								1		0,99	0,99
	23:00	3,57	1,90	0,96	0,71								1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Μέχρι τις 08:50 και από τις 14:30 - 18:30 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης