

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 21/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,58	1,49	0,39	0,70	1									0,50	0,90
	01:00	2,41	1,93	0,29	0,19	1					1				0,50	0,82
	02:00	2,22	2,01	0,20	0,00	1					1	1			0,32	0,42
	03:00	2,14	1,82	0,33	0,00	1									0,75	0,75
	04:00	2,07	1,71	0,35	0,00	1									0,72	0,73
	05:00	2,07	1,68	0,39	0,00	1									0,72	0,72
	06:00	2,06	1,84	0,22	0,00	1									0,71	0,71
	07:00	2,10	1,97	0,13	0,00	1									0,72	0,72
	08:00	2,17	2,07	0,10	0,00	1					1				0,67	0,67
	09:00	2,41	2,36	0,05	0,00	1					1				0,83	0,83
	10:00	2,49	2,43	0,05	0,00	1					1				0,87	0,87
	11:00	2,55	2,54	0,01	0,01	1					1				0,89	0,89
	12:00	2,78	2,78	0,00	0,00	1					1				0,96	0,96
	13:00	2,93	2,93	0,00	0,00	1					1	1			0,97	0,97
	14:00	2,82	2,82	0,00	0,00	1					1	1			0,81	0,82
	15:00	2,65	2,36	0,00	0,29	1					1				0,87	0,86
	16:00	2,50	2,20	0,00	0,30	1					1				0,75	0,75
	17:00	2,50	2,20	0,00	0,30	1					1				0,74	0,74
	18:00	2,60	1,92	0,00	0,68	1					1				0,82	0,82
	19:00	2,91	1,94	0,00	0,98	1					1				0,83	0,83
	20:00	3,36	2,26	0,00	1,10	1					1				0,88	0,88
	21:00	3,36	2,35	0,01	1,00	1					1				0,92	0,92
	22:00	3,08	2,25	0,02	0,80	1					1				0,86	0,86
	23:00	2,82	2,31	0,01	0,51	1					1				0,86	0,87

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 03:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Πλύσιμο της G1 02:00 - 02:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης