

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 21/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,36	1,95	0,40	0,01	1						1			0,44	0,94
	01:00	2,13	1,70	0,42	0,01	1									0,44	0,84
	02:00	2,00	1,56	0,42	0,01	1									0,44	0,81
	03:00	1,96	1,52	0,42	0,02	1									0,44	0,80
	04:00	1,88	1,45	0,42	0,02	1									0,44	0,79
	05:00	1,94	1,53	0,39	0,01	1									0,44	0,80
	06:00	2,03	1,63	0,38	0,02	1									0,44	0,82
	07:00	2,30	2,03	0,25	0,02	1						1			0,44	0,91
	08:00	2,51	2,37	0,14	0,00	1						1			0,44	0,99
	09:00	2,52	2,38	0,12	0,01	1						1			0,44	0,99
	10:00	2,50	2,45	0,03	0,02	1						1			0,44	0,99
	11:00	2,71	2,69	0,01	0,01	1						1			0,44	0,99
	12:00	2,82	2,82	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,98
	13:00	2,75	2,74	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,96
	14:00	2,74	2,73	0,00	0,00	1						1			0,44	0,98
	15:00	2,62	2,60	0,01	0,00	1						1			0,44	0,99
	16:00	2,54	2,48	0,05	0,00	1						1			0,44	0,99
	17:00	2,56	2,45	0,10	0,00	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,75	2,59	0,16	0,00	1						1			0,44	0,99
	19:00	2,83	2,52	0,29	0,02	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,04	2,66	0,38	0,00	1						1			0,44	0,99
	21:00	3,16	2,86	0,30	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	2,87	2,58	0,29	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	23:00	2,65	2,38	0,27	0,00	1						1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης