

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 22/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,91	1,49	0,94	1,48		1								0,96	0,99
	01:00	3,52	1,62	0,81	1,09		1								0,83	0,99
	02:00	3,26	1,57	0,83	0,86		1								0,84	0,99
	03:00	3,10	1,55	0,83	0,73		1								0,84	0,99
	04:00	3,05	1,71	0,83	0,52		1								0,84	0,99
	05:00	3,07	1,72	0,83	0,52		1								0,84	0,99
	06:00	3,28	1,83	0,83	0,63		1								0,84	0,99
	07:00	3,59	1,84	0,83	0,91		1								0,84	0,99
	08:00	4,11	1,79	0,83	1,49		1								0,84	0,99
	09:00	4,52	1,77	0,83	1,92		1								0,84	0,99
	10:00	4,80	1,66	0,77	2,37		1								0,78	0,99
	11:00	4,80	1,60	0,73	2,47		1								0,74	0,98
	12:00	4,75	1,52	0,73	2,51		1								0,74	0,99
	13:00	4,78	1,69	0,70	2,38		1				1				0,74	0,98
	14:00	4,69	1,68	0,72	2,29		1				1				0,74	0,98
	15:00	4,57	1,43	0,73	2,42		1								0,74	0,99
	16:00	4,89	1,75	0,73	2,42		1								0,74	0,99
	17:00	4,97	1,71	0,72	2,53		1								0,74	0,99
	18:00	5,29	1,74	0,73	2,82		1								0,74	0,99
	19:00	5,59	1,75	0,72	3,12		1								0,74	0,99
	20:00	5,50	1,73	0,72	3,05		1								0,74	0,99
	21:00	5,13	1,49	0,72	2,92		1								0,74	0,99
	22:00	4,70	1,51	0,66	2,53		1								0,74	0,98
	23:00	4,25	1,63	0,44	2,18		1								0,71	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Όλη την ημέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης