

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 22/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,30	2,33	0,95	0,02						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,88	1,94	0,92	0,02						1		1		0,98	0,98
	02:00	2,64	1,90	0,72	0,02								1		0,93	0,93
	03:00	2,54	1,84	0,68	0,02								1		0,89	0,89
	04:00	2,49	1,78	0,69	0,02								1		0,87	0,87
	05:00	2,47	1,81	0,64	0,02								1		0,86	0,86
	06:00	2,59	1,93	0,63	0,02								1		0,90	0,91
	07:00	2,74	2,11	0,60	0,02								1		0,95	0,95
	08:00	2,88	2,36	0,50	0,02						1		1		0,98	0,98
	09:00	2,94	2,33	0,35	0,26						1		1		0,91	0,91
	10:00	2,89	2,28	0,31	0,30						1		1		0,87	0,87
	11:00	2,72	1,91	0,14	0,68						1		1		0,49	0,49
	12:00	2,71	1,76	0,04	0,91								1		0,73	0,74
	13:00	2,72	1,69	0,02	1,01								1		0,73	0,74
	14:00	2,72	1,49	0,03	1,20								1		0,67	0,66
	15:00	2,71	1,40	0,01	1,30								1		0,62	0,63
	16:00	2,88	1,52	0,06	1,30								1		0,70	0,70
	17:00	3,18	1,80	0,08	1,30								1		0,82	0,82
	18:00	3,71	2,18	0,04	1,50						1		1		0,87	0,87
	19:00	4,25	2,45	0,00	1,79						1		1		0,88	0,88
	20:00	4,24	2,43	0,01	1,80						1		1		0,87	0,88
	21:00	4,14	2,53	0,01	1,61						1		1		0,91	0,91
	22:00	3,86	2,26	0,00	1,60						1		1		0,80	0,80
	23:00	3,43	2,95	0,00	0,48						1	1	1		0,81	0,82

Παρατηρήσεις

Έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης