

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 22/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,56	1,97	0,00	0,60	1					1				0,66	0,66
	01:00	2,32	1,91	0,00	0,40	1					1				0,57	0,57
	02:00	2,14	2,13	0,00	0,01	1					1				0,67	0,67
	03:00	2,09	2,09	0,00	0,00	1					1				0,64	0,64
	04:00	2,02	2,02	0,00	0,00	1					1				0,57	0,57
	05:00	2,06	2,06	0,00	0,00	1					1				0,60	0,60
	06:00	2,05	2,03	0,02	0,00	1					1				0,59	0,59
	07:00	2,21	2,20	0,01	0,00	1					1				0,68	0,68
	08:00	2,43	2,39	0,05	0,00	1					1				0,85	0,85
	09:00	2,55	2,45	0,10	0,00	1					1				0,89	0,89
	10:00	2,68	2,65	0,02	0,00	1					1				0,93	0,93
	11:00	2,91	2,90	0,02	0,00	1					1	1			0,97	0,97
	12:00	3,06	3,06	0,00	0,00	1					1	1			0,97	0,97
	13:00	3,11	3,11	0,00	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	14:00	3,06	3,06	0,00	0,00	1					1	1			0,96	0,97
	15:00	2,87	2,87	0,00	0,00	1					1	1			0,84	0,84
	16:00	2,88	2,88	0,00	0,00	1					1	1			0,71	0,67
	17:00	2,84	2,82	0,01	0,00						1	1	1		0,56	0,56
	18:00	3,07	2,82	0,01	0,24						1	1	1		0,60	0,61
	19:00	3,46	2,74	0,07	0,65						1	1	1		0,60	0,69
	20:00	3,81	2,67	0,18	0,96						1	1	1		0,30	0,77
	21:00	3,68	2,36	0,24	1,09						1		1		0,30	0,91
	22:00	3,40	2,26	0,03	1,10						1		1		0,30	0,78
	23:00	3,09	2,38	0,10	0,61						1		1		0,74	0,83

Παρατηρήσεις

Από τις 19:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης