

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 22/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,40	2,15	0,25	0,00	1						1			0,44	0,98
	01:00	2,19	2,09	0,10	0,00	1						1			0,44	0,94
	02:00	2,08	2,07	0,01	0,00	1					1	1			0,20	0,44
	03:00	2,00	1,99	0,00	0,00	1						1			0,44	0,78
	04:00	1,96	1,96	0,00	0,00	1						1			0,44	0,74
	05:00	1,97	1,96	0,00	0,01	1									0,44	0,80
	06:00	2,05	2,03	0,00	0,02	1									0,44	0,84
	07:00	2,34	2,31	0,00	0,02	1						1			0,41	0,89
	08:00	2,48	2,48	0,00	0,00							1	1		0,44	0,99
	09:00	2,53	2,52	0,01	0,00							1	1		0,44	0,99
	10:00	2,78	2,74	0,04	0,00							1	1		0,44	0,99
	11:00	2,79	2,77	0,02	0,00						1	1	1		0,44	0,99
	12:00	2,78	2,72	0,06	0,00						1	1	1		0,44	0,99
	13:00	2,83	2,74	0,08	0,00	1					1	1			0,43	0,97
	14:00	2,69	2,59	0,10	0,00	1					1	1			0,44	0,92
	15:00	2,53	2,45	0,08	0,00	1						1			0,44	0,98
	16:00	2,55	2,46	0,09	0,00	1						1			0,44	0,99
	17:00	2,65	2,65	0,00	0,00	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,75	2,75	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,98
	19:00	2,92	2,91	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	20:00	3,08	2,93	0,15	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	21:00	3,17	2,99	0,18	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	2,97	2,83	0,14	0,00	1					1	1			0,44	0,98
	23:00	2,70	2,47	0,24	0,00	1					1	1			0,44	0,96

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G1 02:10-02:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης