

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 23/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,95	1,72	0,02	1,22		1								0,39	0,91
	01:00	2,58	1,59	0,06	0,92		1								0,39	0,88
	02:00	2,42	1,69	0,02	0,71		1								0,39	0,88
	03:00	2,29	1,61	0,06	0,62		1								0,39	0,85
	04:00	2,19	1,44	0,12	0,62		1								0,39	0,79
	05:00	2,27	1,56	0,10	0,61		1								0,39	0,84
	06:00	2,49	1,78	0,12	0,59		1				1				0,39	0,80
	07:00	2,89	2,86	0,02	0,00		1				1	1			0,39	0,67
	08:00	3,09	3,09	0,00	0,00		1				1	1			0,38	0,64
	09:00	2,91	2,91	0,00	0,00		1				1	1			0,33	0,52
	10:00	2,91	2,90	0,01	0,00		1				1	1			0,31	0,51
	11:00	3,00	2,98	0,02	0,00		1				1	1			0,32	0,51
	12:00	3,07	3,02	0,02	0,03		1				1	1			0,34	0,54
	13:00	2,96	1,78	0,11	1,08		1				1				0,38	0,70
	14:00	3,00	1,36	0,08	1,56		1								0,38	0,77
	15:00	3,18	1,63	0,01	1,55		1								0,39	0,83
	16:00	3,28	1,71	0,00	1,56		1								0,39	0,82
	17:00	3,72	2,15	0,00	1,58		1				1				0,39	0,77
	18:00	4,31	2,71	0,03	1,58		1				1				0,39	0,81
	19:00	4,34	2,65	0,12	1,58		1				1				0,39	0,81
	20:00	4,29	2,42	0,13	1,74		1				1				0,39	0,81
	21:00	4,19	1,21	0,07	2,92		1								0,39	0,88
	22:00	3,86	1,46	0,04	2,36		1								0,39	0,90
	23:00	3,36	1,41	0,02	1,94		1								0,39	0,87

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Από τις 06:45 - 12:00 έγιναν προγραμματισμένες εργασίες στη γραμμή του ΥΒΣ. Έπειτα έγινε σταδιακή επανένταξη του ΥΒΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης