

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 23/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,82	1,62	0,44	1,76		1								0,62	0,98
	01:00	3,46	1,59	0,47	1,39		1								0,62	0,98
	02:00	3,27	1,56	0,53	1,18		1								0,59	0,98
	03:00	3,08	1,56	0,54	0,97		1								0,59	0,98
	04:00	3,04	1,66	0,57	0,82		1								0,59	0,99
	05:00	3,07	1,67	0,58	0,82		1								0,59	0,99
	06:00	3,18	1,68	0,69	0,82		1								0,70	0,99
	07:00	3,42	1,83	0,74	0,86		1								0,75	0,99
	08:00	3,74	1,76	0,72	1,26		1								0,75	0,99
	09:00	4,03	1,76	0,56	1,71		1								0,59	0,99
	10:00	4,25	1,71	0,52	2,02		1								0,55	0,98
	11:00	4,42	1,70	0,50	2,22		1								0,55	0,98
	12:00	4,47	1,72	0,53	2,22		1								0,55	0,99
	13:00	4,41	1,65	0,54	2,22		1								0,55	0,99
	14:00	4,34	1,49	0,64	2,22		1								0,64	0,99
	15:00	4,23	1,34	0,67	2,22		1								0,69	0,98
	16:00	4,27	1,67	0,68	1,92		1								0,69	0,98
	17:00	4,61	1,63	0,68	2,30		1								0,69	0,99
	18:00	5,08	1,52	0,77	2,79		1								0,78	0,99
	19:00	5,29	1,52	0,77	3,01		1								0,79	0,99
	20:00	5,15	1,56	0,77	2,82		1								0,79	0,99
	21:00	4,95	1,68	0,74	2,53		1								0,79	0,99
	22:00	4,60	1,53	0,69	2,38		1								0,75	0,99
	23:00	4,21	1,66	0,66	1,90		1								0,70	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Όλη την ημέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης